

Jarosław; 07.11.2013 r.

Dotyczy postępowania o numerze:  
CKZiU-SR 224/14/2013

Wyjaśnienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego CKZiU-SR 224/14/2013 pn. „Wykonanie remontu izolacji poziomej i pionowej z termoizolacją ścian piwnicznych w zabytkowym budynku dydaktycznym CKZiU przy ul. 3 Maja 31 w Jarosławiu, dz. nr ew. gr. 3089”.

Pytanie Nr 1.

W pozycji 2.2 przedmiaru robót opisano wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji. Nie podano w przedmiarze grubości muru z cegły. W projekcie technicznym również nie jest podana grubość ścian wewnętrznych piwnic. Prosimy o podanie powyższych grubości ścian.

Odpowiedź na pytanie Nr 1.

**Grubości ścian piwnicznych (część podziemna) :**

- ściany zewnętrzne **0,51 m.**
- ściany wewnętrzne **0,36 m.**

Pytanie Nr 2.

W pozycji 3.15 przedmiaru robót występuje zasypanie wykopów mieszanką piasku z dodatkiem cementu. Prosimy o potwierdzenie wyceny w tej pozycji zakupu i dowozu piasku do zasypania wykopów.

Odpowiedź na pytanie Nr 2.

**W wycenie należy uwzględnić zakup i dowóz piasku do zasypania wykopów.**