

Jarosław; 26.11.2013 r.

Dotyczy postępowania o numerze:
CKZiU-SR 224/17/2013

Wyjaśnienia SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego CKZiU-SR 224/17/2013 pn. „**Remont i przebudowa przestrzeni strychu w budynku dydaktycznym CKZiU przy ul. 3 Maja 31 w Jarosławiu**”.

Pytanie Nr 1.

SIWZ z pkt X podpkt. 2.4 mówi że wykonawca dołącza do oferty kosztorys ofertowy szczegółowy natomiast w wzorze umowy w paragrafie 9 pkt. 2 mowa jest o kosztorysie sporządzonym metodą uproszczoną. Prosimy o sprecyzowanie powyższej kwestii.

Odpowiedź na pytanie Nr 1.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda uproszczoną.

Pytanie Nr 2.

Prosimy o określenie czy okna dachowe mają posiadać nawiewnik (jest na rysunku) oraz jakie mają być wymiary tych okien – w projekcie pojawiają się dwie różne wersje – 80 x 120 cm i 80 x 140 cm.

Odpowiedź na pytanie Nr 2.

Okna dachowa mają posiadać nawiewnik, wymiary okien dachowych 80 x 120 cm.

Pytanie Nr 3.

Poz. Nr 1.1.3 przedmiaru robót – ułożenie płyty RIGIDUR – prosimy o potwierdzenie czy chodzi tu o płytę RIGIPS RIGIDUR E20 ?.

Odpowiedź na pytanie Nr 3.

Tak. Należy zastosować płytę RIGIPS RIGIDUR E20.

Pytanie Nr 4.

Poz. Nr 1.2.10 przedmiaru robót – skrzydła drzwiowe – prosimy o podanie koloru i czy mają być z przeszkleniem czy bez ?.

Odpowiedź na pytanie Nr 4.

Kolor drzwi wewnętrznych w kolorze białym, drzwi zaopatrzone w zamki z wkładką. Drzwi przewidzieć jako pełne.

Pytanie Nr 5.

Poz. Nr 3.2.7 przedmiaru robót – elektryczny podgrzewacz wody – prosimy o określenie mocy urządzenia i czy ma być ze zbiornikiem (jeśli tak – to ile litrów?).

Odpowiedź na pytanie Nr 5.

Elektryczny podgrzewacz wody – ogrzewacz zbiornikowy podumywalkowy o poj. 5 l i mocy min. 2000W.