

Dotyczy postępowania o numerze:  
SR.271.1.2014

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Odtworzenie elewacji budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”; Jarosław, ul. 3 Maja 31.

Pytania zadane przez oferentów w przetargu publicznym inwestycji pn.:  
„Odtworzenie elewacji budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”; Jarosław, ul. 3 Maja 31.

*Pytanie 1.*

W przedmiarach ujęta jest farba silikonowa na tynki w kolorze białym, a projekt przewiduje 2 kolory jak wycenić?

**Odpowiedź na pytanie powyżej.**

**Malowanie dla wszystkich elewacji ujętych w kosztorysie wycenić przyjmując:**

- a) farba podkładowa (wyrównująca podłoże) Capagrund Universal,**
- b) malowanie końcowe farba barwiona krzemooorganiczna Caparol AmhiSilan , w kolorze - jak na rysunkach elewacji w projekcie**

**Uwagi do powyższego:**

- 1) można zastosować farby równoważne innego Producenta o parametrach technicznych nie gorszych jak w projekcie**
- 2) zużycie farb jw. – przyjąć zgodnie z instrukcjami (kartami technicznymi wybranego Producenta)**

*Pytanie 2.*

Projekt przewiduje użycie tynku silikatowego, a w przedmiarach są tynki wapienno-cementowe?

**Odpowiedź na pytanie powyżej.**

**Przyjąć odtworzenie tynków (zgodnie z projektem) z gotowej zaprawy mineralnej i lekkich wypełniaczy na spoiwie wapiennym o nazwie Capatect 170**

**Uwagi do powyższego:**

- 1) można zastosować tynki innego Producenta o parametrach technicznych nie gorszych jak w projekcie**
- 2) zużycie tynków jw. - przyjąć zgodnie z instrukcjami (kartami technicznymi wybranego Producenta)**

*Pytanie 3.*

w Przedmiarach w Poz. 1.3.4. (wyprawy cienkowarstwowe z tynku wapienno - cementowego) zużycie tynku 24kg/m<sup>2</sup> - czy na pewno tyle?

**Odpowiedź na pytanie powyżej.**

**W wycenie (w kosztorysie ofertowym) dla wszystkich elewacji w pozycjach pn „wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk wapienno – cementowy”- przyjąć ostatecznie (zgodnie z projektem) wyprawy zewnętrzne z tynku sylikatowego Promasil K10 o fakturze baranka i grubości ziarna 1,0mm.**

**Uwagi do powyższego:**

- 1) można zastosować tynki innego Producenta o parametrach technicznych nie gorszych jak w projekcie**
- 2) zużycie tynków jw. - przyjąć zgodnie z instrukcjami (kartami technicznymi wybranego Producenta)**